

OSVĚDČENÍ

Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., § 6,7,8 a 10

Jméno a příjmení:	Navrátil Petr
Datum narození:	2.5.1973
Bydliště:	Královopolské Vážany 6, Rousínov 683 01
Název a adresa organizace:	PVM servis s.r.o., Rousínov
Odborné vzdělání:	ÚSO
Praxe:	27 let

Vykonal(a) dnešního dne s úspěchem zkoušku podle §14 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice a může být pověřen(a) :

1. Činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací:
 - a) Pro samostatnou činnost dle § 6 na:
el. zařízení do 1000 V vč. hromosvodů v objektech tř. A
 - b) Pro řízení činnosti dle § 7 na:
el. zařízení do 1000 V vč. hromosvodů v objektech tř. A
 - c) Pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem dle § 8.1 na:
el. zařízení do 1000 V vč. hromosvodů v objektech tř. A
 - d) Pro řízení provozu dle § 8.2 na:
el. zařízení do 1000 V vč. hromosvodů v objektech tř. A
2.
 - a) Samostatným projektováním (§10 vyhl. 50/78 Sb.)
el. zařízení do 1000 V vč. hromosvodů v objektech tř. A
 - b) Řízením projektování (§10 vyhl. 50/78 Sb.)
el. zařízení do 1000 V vč. hromosvodů v objektech tř. A

Datum: 18.4.2018

 **INTELLI**
vzdělávací agentura

INTELLI s.r.o.
Ústí nad Labem
www.intelli.cz



Protokol o zkoušce/přezkoušení

prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/78 Sb.

Jméno, příjmení, titul:	Navrátil Petr
Datum narození:	2.5.1973
Bydliště:	Královopolské Vážany 6,Rousínov 683 01
Zaměstnavatel:	PVM servis s.r.o., Rousínov
Odborné vzdělání:	ÚSO
Praxe v oboru (započtená):	27 let
Poznámka:	

Podrobil se dnešního dne zkoušce podle **§ 6,7,8 a 10** vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro montáž, opravy a údržbu na elektrických zařízeních v rozsahu:

Třídy: A

Napětí: do 1000 V , včetně hromosvodů

Otázky :




nevyhověl


vyhověl

1. Samočinné odpojení od zdroje v soust. TN-C-S, IT, TT	vyhověl
2. Uzemňování a ochranné vodiče, ČSN 33 2000-5-54, pospojování	vyhověl
3. Vnější vlivy, barevné značení vodičů	vyhověl
4. Meze dovolených dotykových napětí	vyhověl
5. MET	vyhověl
6. Jištění při zkratu a přetížení	vyhověl
7. Instalace v budovách, koupelny, hořlavé podklady ČSN 33 2000-7	vyhověl
8. Bezpečnostní předpisy pro práci na el. zařízení vč. souvisejících předpisů	vyhověl
9. Vyhl. 50/78 Sb.	vyhověl
10. První pomoc při úrazu el. proudem	vyhověl

Celkové hodnocení zkoušky : **prospěl**

Zkušební komise:

Jméno/předseda:	Ing. Jiří Preiss, TI ČR Ústí n/L	Podpis:	
Jméno/1.člen:	Ing. Vladimír Macháček	Podpis:	
Jméno/2.člen:	Ing. Vladimír König	Podpis:	



Podpis zkoušeného:.....dne.....18.4.2018.....

Podpis a razítko:

Za správnost pracovní organizace:

